

## Information Wartung Badlüftungssystem

Sehr geehrte Mieterinnen und Mieter

Wir bitten Sie, untenstehende Hinweise über die Wartung des Badlüfters zu beachten und die Filterreinigung ab und zu durchzuführen.



### Verschmutzungsanzeige

Roter Punkt Filterreinigungsanzeige signalisiert Verschmutzung und Leistungsabfall.

Bei einem total geschlossenen Filter kann dies zu einer Geräteüberhitzung führen.



### Filterreinigung

Die Reinigung des Filters ist ein Kinderspiel: Fassadenabdeckung hochklappen und verschmutzter Dauerfilter mit einem Handgriff entnehmen.

Oberflächlichen Staub mit dem Sauger entfernen.



Filter zur Reinigung einfach in die Abwaschmaschine stecken (bis 60 °C) und anschliessend wieder in den ELS-Ventilatoreinsatz einlegen.

Die große Filterfläche und die vollständige Durchströmung des Luftfilters sorgen zusätzlich für lange Reinigungsintervalle und gleichbleibende Leistung.

**Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**